

維持管理等計画（公表用）

事業名称	OTK宮城大和-II太陽光発電所	
事業地 (土地の地番は全筆記入すること。)	宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田 69-5、68-1、69-14、69-24	
設備ID (FIT認定を受けている場合)	A653773B04	
設備の責任者	住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)	福島県福島市新浜町7番36号
	氏名 (法人にあつては、名称及び代表者氏名)	大槻商事株式会社 代表取締役 大槻博太
	電話番号	024-553-1171
実際に維持管理等を行う者 (委託の場合は、委託先)	住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)	宮城県仙台市太白区あすと長町3-2-36
	氏名 (法人にあつては、名称及び代表者氏名)	一般財団法人東北電気保安協会 宮城事業本部 事業本部長 清野正平
	電話番号	022-748-1291
人員配置及び体制計画	責任者： 2名（電気主任技術者） 作業員： 1名 遠隔監視システム：あり	
維持管理等の内容・方法 ※作業時期は変更となる場合があります。	年次点検	毎年 2月
	内容・方法	外観点検、絶縁抵抗測定、電圧値・電流値の測定、接地抵抗測定、開閉器と継電器の連動試験
	月次点検	毎年 5月、8月、12月
	内容・方法	外観点検、電圧値・電流値の測定、漏えい電流測定
	除草作業の時期	毎年 5月頃
その他		